


TEMAT	Przebudowa, remont i doociepnie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przybudową wejścia do piwnicy, przybudową budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50/-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 004/1 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kosiński upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	-		
Data	12.2017	Faza PW	www.murac-budownictwo.pl m o r z e c budownictwo
Nr rys E45	Temat: SCHEMAT ROZDZIELNICY RWKC1		



Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RWK C1/1	RWK C1/2	RWK C1/3	RWK C1/4	RWK C1/5	RWK C1/6	RWK C1/7	RWK C1/8
Opis	Zasilanie z RWK C-1	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Nowetrzki	Nowetrzki	Pompi skroplin	Pompi skroplin	Pompi skroplin	Pompi skroplin	Gniazdo 230V podzawacz pom. CI..3	REZERWA
Moc, kW	3,43kW										
Typ kabla/przewodu	YkYzo			YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	
Przekrój	5x16mm <sup>2</sup>			3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	

Rozdzielnica wewnętrzna, obudowa izolacyjna, IP40, IK07,  
4x18 modułów, wymiary 800x493x118mm (wys. x szer. x gł.)  
np. Legrand Practibox lub równoważna

RYSUNEK:

SCHEMAT ROZDZIELNICY RWKC1

ARKUSZ  
2