

Sygn. Sprawy: Zpn-261-2/18

Siedlce, dnia 07 sierpnia 2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na: „*Remont, przebudowę i docieplenie budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2*”, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

„W opisie technicznym projektu w punkcie okablowanie strukturalne opisane jest by wykorzystać przewód S/FTP kat. 7, LS0H zakończony gniazdami RJ45 z wymiennymi wkładkami kat. 6., a na schemacie sieci LAN ujęty jest kabel S/FTP kat. 7a ISO, 4 pary 23AWG LSFRZH i zakończone gniazdami kat. 6A. Proszę o podanie kategorii przewodu oraz gniazd, które należy przyjąć do wyceny”.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć okablowanie miedziane typu S/FTP kat.7A ISO, 4 pary 23AWG, LSFRZH, 1000m, 25 lat gwarancji i zakończyć gniazdami z wkładkami ekranowymi kat. 6A.

Pytanie nr 2

„W schemacie sieci LAN - w punkcie dystrybucyjnym GPD-A i GPD-C występują zakończenia gniazdkowe kat 6 - proszę o podanie kategorii gniazd, które należy przyjąć do wyceny w aspekcie poprzedniego pytania”.

Odpowiedź

Należy przyjąć gniazda z wkładkami ekranowymi kat. 6A.

Pytanie nr 3

„W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na „*Remont, przebudowa i docieplenie budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach*” i poniższym zapisem w dokumentacji projektowej proszę o podanie nazwy producenta istniejącego okablowania strukturalnego.

Zapis z opisu technicznego:

Ze względu na istniejący system okablowania strukturalnego projektuje się rozbudowę oraz kontynuację systemu. Inwestor dopuszcza również wymianę całego systemu okablowania

strukturalnego na innego producenta pod warunkiem zachowania jednolitego systemu na całym obiekcie”.

Odpowiedź

Istniejące okablowanie strukturalne zbudowane jest w oparciu o rozwiązania firmy AMP SYSTEM ACO PLUS. Okablowanie typu S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23 AWG, LSZH z wkładkami ekranowymi kat.6.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

aż

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Jan Sobiech