




TEMAT	Przebudowa, remont i doociepnie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przybudową wejścia do piwnicy, przybudową budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50/-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 004/1 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kosiński upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	-		
Data	12.2017	Faza PW	 www.murac-budownictwo.pl m o r z e c budownictwo
Nr rys.	E30	Temat: SCHEMAT ROZDZIELNICY RWKA1	



Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RWKA1/1	RWKA1/2	RWKA1/3	RWKA1/4	RWKA1/5	RWKA1/6	RWKA1/7
Opis	Zasilanie z RWKA0	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Nowetrzak	Pompi skroplin	Pompi skroplin	Pompi skroplin	Centrda CW-2	Nagrzewnica	REZERWA
Moc, kW	4,61kW									
Typ kabla/przewodu	1xYżo			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	
Przekrój	5x16mm²			3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	



Rozdzielnica wñękowa, obudowa izolacyjna, IP40, IK07, wyposażona w drzwi zamykane na klucz, 4x18 modułów, wymiary 800x493x118mm (wys. x szer. x gł.) np. Legrand Praticbox lub równoważna

RWKA1/8	RWKA1/9	RWKA1/10
Gniazdo 230V podgrzewacz pom. A1.1	Gniazdo 230V podgrzewacz pom. A1.3	REZERWA
YDYzo	YDYzo	
3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	