



Rozdzielnica natynkowa, obudowa izolacyjna, IP65, IK09, wyposażona w drzwi, wymiary 822x448x161 mm (wys. x szer. x gł.) np. Legrand RN65 lub równoważna

Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RPoż/1	RPoż/2	RPoż/3	RPoż/4	RPoż/5	RPoż/6	RPoż/7	RPoż/8	RPoż/9	RPoż/10	RPoż/11	RPoż/12
Opis	Zasilanie z T-PWP	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Centrala SSP	Centrala oddymiania	Centrala oddymiania	Centrala oddymiania	Centrala oddymiania	Zasilacz pożarowy	Hydrofor	Zasilacz pożarowy	Zasilacz pożarowy	Zasilacz pożarowy	Zasilacz pożarowy	Centrala oddymiania
Moc, kW	3,60kW														
Typ kabla/przewodu	NHXX E90			HDGs E90	HDGs E90	HDGs E90	HDGs E90	HDGs E90	HDGs E90	NHXX E90	HDGs E90	HDGs E90	HDGs E90	HDGs E90	HDGs E90
Przekrój	5x10mm <sup>2</sup>			3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	5x2,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 0041 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kolański upr. nr LUB/0241/PW0E/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	Data 12.2017	Faza PW	www.marzec-budownictwo.pl m a r z e c budownictwo
Nr rys. E28	Temat: SCHEMAT ROZDZIELNICY RPoż		