BUDYNEK C

BUDYNEK A

BUDYNEK B

DACH

II PIĘTRO

I PIĘTRO

PARTER

PIWNICE

TERENY ZEWNĘTRZNE

Prog. nadbiednica RWKC0

Prog. nadbiednica RWKA3

Prog. nadbiednica RWKB3

Prog. odbiory

Prog. nadbiednica RWKC2

Prog. nadbiednica RWKA2

Prog. nadbiednica RWKB2

Prog. odbiory Komputerowe

Prog. nadbiednica RWKC1

Prog. nadbiednica RWKA1

Prog. nadbiednica RWKB1

Prog. odbiory

Prog. nadbiednica RWKC0

Prog. nadbiednica RWKA0

Prog. nadbiednica RWKB0

Prog. YKXs 5x16mm²

Prog. nadbiednica RWKC-1

Prog. nadbiednica RWKB-1

Prog. nadbiednica RWKC0

Prog. YKXs 5x25mm²

Prog. 4x YKXS 1x70mm² + 1x YKXAs 1x35mm²

Prog. 4x 2x YKXS 1x70mm² + YKXAs 1x70mm²

Prog. 4x YKXS 1x150mm² + 1x YKXAs 1x70mm²

Prog. YKXs 5x35mm²

Prog. YKXs 5x50mm²

Prog. YKXs 5x95mm²

Prog. YKXs 5x120mm²

Prog. YKXs 5x150mm²

Prog. YKXs 5x185mm²

Prog. YKXs 5x240mm²

Prog. YKXs 5x300mm²

Prog. 4x YKXS 1x150mm² + 1x YKXAs 1x70mm²

Prog. 4x YKXS 1x300mm² + 1x YKXAs 1x150mm²

Prog. 4x 2x YKXS 1x70mm² + YKXAs 1x70mm²

Prog. 4x YKXS 1x70mm² + YKXAs 1x35mm²

Prog. 4x 2x YKXS 1x70mm² + YKXAs 1x70mm²

Prog. NHXH 5x16mm² FE180/E90

Prog. nadbiednica RPUz

Prog. nadbiednica RUPS

Prog. tablica T-PWP

Prog. przyzek PWP_B przy wejściu do budynku B (wyłącznie budynku B)

Prog. przyzek PWP_AC przy wejściu do budynku C (wyłącznie budynku A i C)

Pom. C / 1.36
bdn. nadbiednica główna RG

Pom. C / 1.36
Prog. nadbiednica RG2

bdn. nadbiednica RKC

bdn. nadbiednica RKC01

bdn. nadbiednica RKA3

bdn. nadbiednica RKA2

bdn. nadbiednica RKA1

bdn. nadbiednica RKA0

bdn. nadbiednica RKC1

bdn. nadbiednica RKC0

bdn. odbiory Komputerowe

bdn. odbiory

bdn. zasilanie odbiorników w budynkach A i C

bdn. UPS C2K1A1720kW

bdn. kabel YAKY 4x240mm² zasilanie podstawowe

bdn. kabel YAKY 4x240mm² zasilanie rezerwowe

bdn. kabel YAKY 4x240mm² zasilanie rezerwowe do demontażu

bdn. szafka tpzarowa w pomieszczeniu (kabel) do demontażu

Istniejące złącze kablowe ZK-0716

TL1 TL2

do części zasilanej złącza

do części zasilanej złącza

w razie konieczności przewidzieć rezerwę obsadowej zasilanej z RKC1

w razie konieczności przewidzieć rezerwę obsadowej zasilanej z RKC0

w razie konieczności przewidzieć rezerwę obsadowej zasilanej z RKA3

w razie konieczności przewidzieć rezerwę obsadowej zasilanej z RKA1

bdn. 3xLY 25mm² 750V

Uwaga:
1. Schemat zasilania opracowano na podstawie projektu budowlanego branży elektrycznej i teletechnicznej "Remont budynków A i C Sądu Okręgowego w Siedlcach. Instalacje wewnętrzne: komputerowa (elektryczna i logiczna), telefoniczna" z lipca 2008 r.
2. Niniejszy schemat przedstawia tylko te elementy stanu istniejącego, które są istotne z punktu widzenia stanu projektowanego.

Temat:	Rozbudowa i remont budynków sądowych Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przebudową węzła ciepłowniczego, budową kotłowni gazowej i budową instalacji fotowoltaicznej. Adres: ul. Budowlana nr 162, 171, 182C, 182C i 187 C/A w Siedlcach
Inwestor:	SĄD OKRĘGOWY 08-110 SIEDLCE ul. Budowlana 162 NIP: 8251000102 REGON: 030112170
Projektant:	mgr inż. Jarosław Kowalczyk upr. bud. nr 7/89/Lub
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Kowalczyk upr. bud. nr 7/89/Lub
Opracował:	mgr inż. Jarosław Kowalczyk upr. bud. nr 7/89/Lub
Skala:	Data: 12.2011
Nr:	15.
Temat:	SCHEMAT ZASILANIA