## Stężenie ST2.1 szt. 2 l=2,134 mb
skala 1:10




## Stężenie ST2.2 szt. 2 l=2,100 mb
skala 1:10




## Stężenie ST2.3 szt. 2 l=1,846 mb
skala 1:10




## Widok W4 (od góry na element)
skala 1:10




## Przekrój C-C
skala 1:10




## Przekrój D-D
skala 1:10




## Stężenie ST2.4 szt. 1 l=1,846 mb
skala 1:10




## Przekrój G-G
skala 1:10




## Widok W2 (od góry na element)
skala 1:10




## Zestawienie blach węzłowych na warsztat
skala 1:5




### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE:

1. Elementy konstrukcyjne stalowe: Stal St3S
2. Beton B25.
3. Śruby: kl. 5.8
4. Montaż i wykonanie konstrukcji zgodnie z PN-B-06200:2000 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe" Klasa konstrukcji stalowej – kl. 2
5. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykonać jako spawane. Wykonać spoiny pachwinowe o grubości 0,7t, gdzie 't' jest grubością ścianki cieńszego z łączonych elementów.

### UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z rys. KBW4, KBW7, KBW8.
2. Wszystkie wymiary podano w [mm].
3. W przypadku zmiany wielkości zastosowanych urządzeń stalową konstrukcję wsporczą dopasować po konsultacji z projektantem.
4. Przed zamówieniem wszystkich profili stalowych należy sprawdzić wszystkie wymiary ze stanem faktycznym na budowie w tym m. in. rozstaw podpór, wymiary przyjętych urządzeń oraz zaznajomić się z wytycznymi producenta dostarczającego systemowe rozwiązania urządzeń klimatyzacji.
5. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy aktualnym stanem na budowie a założeniami projektowymi należy kontaktować się projektantem.
6. Stalowe słupki SS2.1 i SS2.2 należy mocować do istniejącej ściany zewnętrznej oraz nowoprojektowanej ściany nośnej SC1. Jeżeli podczas odsłonięcia fragmentu połaci dachowej okaże się, że nie ma wieńca należy skuć fragment istniejącej ściany i wykonać poduszkę betonową z betonu klasy min. B25 na grubość ściany oraz na wysokość i długość min. 30cm.

| | |
|---|---|
| TEMAT | **Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach.** |
| ADRES INWESTYCJI | **Działka nr: 182 oraz części działek nr: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedlce** |
| INWESTOR | **Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce** |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | **INSTAL-TECH MARCIN MARZEC**<br>**NIP: 864-182-66-20**<br>**ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków**<br>**www.marzec-budownictwo.pl**<br>**MARZEC BUDOWNICTWO** |
| BRANŻA | **PROJEKT WYKONAWCZY** |
| FAZA | **KONSTRUKCJA** |
| PROJEKTANT | **mgr inż. Robert Firliński**<br>**upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000** |
| OPRACOWAŁ(A) | **mgr inż. Paweł Bochacik**<br>**mgr inż. Anna Szymczyk** |
| SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. Piotr Burdajewicz**<br>**upr. nr MAP/0088/PWOK/10**<br>**w specjalności konstrukcyjno-budowlanej** |
| TYTUŁ RYSUNKU | **STĘŻENIA ST2.1-ST2.4. DETALE BLACH WĘZŁOWYCH.** |
| SKALA: **1:10, 1:5** | NR RYSUNKU: **KW9** / DATA: **11.2017r** |