



DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIEDLCACH

Siedlce, dnia 02 października 2018 r.

Znak sprawy: ZP-261-43/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

ODPOWIEŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zm.) na „Robotę budowlaną polegającą na montażu drzwi dźwiękochłonnych w trzech salach rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.”

W odpowiedzi na pytanie dotyczące treści Zaprośzenia do złożenia oferty w postępowaniu na „Robotę budowlaną polegającą na montażu drzwi dźwiękochłonnych w trzech salach rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

➤ Pytanie:

„W przypadku drzwi Akustycznych 42dB nie ma możliwości zastosowania klamki PORTA AGAT, ponieważ trzon klamki będzie za krótki. Proponujemy klamkę OLARIX”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klamki OLARIX.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.

Termin składania ofert – do dnia 05 października 2018 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert – 05 października 2018 r. o godz. 10.30.

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Zaprośzenia do złożenia oferty jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

/až

Upoważniony do wykonywania obowiązków
Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach


Cezary Ciecisko

Specjalista ds inwestycji i remontów