



Sygn. Sprawy: Zpn-261-3/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont, przebudowę i docieplenie budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2”.

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Remont, przebudowę i docieplenie budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2”, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

➤ **Pytanie nr 1:**

„W projekcie wykonawczym systemu przywoławczego jest tylko poniższy „schemat”, czy należy założyć wykonanie systemu zgodnie z poniższym „opisem” z dokumentacji?

SCHEMAT:



OPIS:

19. System przywoławczy

Istniejący system rejestracji rozpraw sądowych, którego okablowanie prowadzone jest w ściennych listwach PCW należy zdemontować.

Projektowany system będzie obejmował nagłośnienie sal rozpraw sądowych, pokoi świadków oraz korytarza przed wejściem na salę rozpraw.

Przewiduje się następujące wyposażenie w salach rozpraw:

- mikrofony przewodowe montowane na stołach sędziego, strony broniącej oraz oskarżyciela;
- awaryjny mikrofon bezprzewodowy;
- miksery zasilające dźwięk z mikrofonów przewodowych i mikrofonu bezprzewodowego;
- głośniki sufitowe;
- wzmacniacz mocy zasilający głośniki sufitowe, dodatkowo wyposażony w wejście priorytetowe do podłączenia sygnału alarmowego oraz opcje komunikatu;
- wzmacniacz mocy do zasilania głośnika przywoławczego umieszczonego nad drzwiami sali rozpraw;
- mikrofon przywoławczy;
- przyłącze dla dziennikarzy;
- system do rejestracji obrazu oraz dźwięku z przebiegu rozprawy.

System rejestracji obrazu i dźwięku zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 2 czerwca 2003 r.

Odpowiedź:

Do wyceny systemu przywoławczego należy przyjąć schemat z rysunku TS16.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj.

- Termin składania ofert – do dnia 22 października 2018 r. do godz. 10.00.
- Otwarcie ofert – 22 października 2018 r. godz. 10.30.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Jan Sobiech

/cc