

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

- usługa serwisu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w następujących budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach: ul. Sądowa 2 (budynek „C”), ul. Piłsudskiego 16 (budynek „A”), ul. Kazimierzowska 31 (budynek Ośrodka Migracyjnego Książ Wieczystych) według następującego wykazu:

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH – serwerownie (tabela nr 1)					
Lp.	Miejsce zamontowania urządzenia	Pomieszczenie	Nazwa urządzenia	model	Ilość
1	Ośrodek Migracyjny Książ Wieczystych	serwerownia I piętro	klimatyzator ścienny	LG ES- H 246 KLAO	1
2	Ośrodek Migracyjny Książ Wieczystych	serwerownia/ UPS (parter)	klimatyzator ścienny	Fujitsu: ABYA 36LC; AOYD 36LA	2
3	Ośrodek Migracyjny Książ Wieczystych	Serwerownia (parter)	klimatyzator ścienny	Fujitsu : ABYA 54 LC ; AOYD54LA	4
4	Sąd Okręgowy, budynek „A” -I piętro	serwerownia	klimatyzator ścienny	MDV MSR1-09HRN1-QC2	1
5	Sąd Okręgowy, budynek „C”- parter	serwerownia	klimatyzatory ścienne	INWENTOR APSI 118	1
6	Sąd Okręgowy, budynek „C”- parter	serwerownia	klimatyzatory ścienne	MDV MSR1-21 HRN1- QB8W	1
7	Sąd Okręgowy, budynku „C” - piwnica	pomieszczenie UPS	klimatyzator ścienny	CRYO’S KEQ 531 GR	1
razem					11

Ilość przeglądów w okresie 24 miesięcy (poz. 1,2,3,5,6,7) – 7 x 24) = 168
 (poz. 4 - 4 x 12) = 48

Razem (przeglądy serwerownie) 216

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH – inne pomieszczenia(tabela nr 2)					
Lp.	Miejsce zamontowania urządzenia	Pomieszczenie	Nazwa urządzenia	model	Ilość
1	Sąd Okręgowy, budynek „C” I piętro	Hall	klimatyzator kasetonowy chłodzenie/ grzanie	LG ELECTRONICS model AT - H 48 DLFC	1
2	Sąd Okręgowy, budynek „C” parter	pokój informatyków	klimatyzator ścienny	CRYO’S model YKEQ 331 GR	1

3	Sąd Okręgowy, budynek „C” parter	I Wydział Cywilny	klimatyzator ścienny	SAMSUNG AQ12TSBNCEE	2
4	Sąd Okręgowy, budynek „C” parter	V Wydział Cywilny	klimatyzator ścienny	SAMSUNG AQ12TSBNCEE	2
5	Sąd Okręgowy, budynek „A” parter	sala rozpraw nr 2	klimatyzator ścienny	LG model LG UV 30; zew. UU 30	1
6	Sąd Okręgowy budynek „A”	pokój nr 1	klimatyzator ścienny	Lamda MSW09-2 CLEN	1
7	Sąd Okręgowy, budynek „A” parter	sala rozpraw nr 1	klimatyzator ścienny	LG model LG UV30; zew. UU30	1
8	Sąd Okręgowy, budynek „A” - I piętro	sala rozpraw nr 4	klimatyzator ścienny	LG model LG UV30; zew. UU30	1
9	Ośrodek Migracyjny Książ Wieczystych	pokój informatyków	klimatyzator ścienny	Fujitsu: ASYG 09 LE AOYG 09 LE	1
razem					11


Ilość przeglądów w okresie 24 miesięcy (8 x 11) = 88

Łączna ilość przeglądów w okresie 24 miesięcy - 216 + 88 = 304

1. Usługa serwisu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych świadczona będzie w okresie **od 01 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2016 r. (24 miesiące)**.
2. Konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych wymienionych w § 1 wykonywana będzie na bieżąco według n/w harmonogramu :
 - a. poz. 1- 3, 5-7 wykazu **serwerowni (tabela nr 1) - raz w miesiącu,**
 - b. **poz.4 wykazu serwerowni (tabela nr 1) - raz na 2 miesiące,**
 - c. poz. 1- 9 wykazu **innych pomieszczeń (tabela nr 2) – 1 raz na 3 miesiące,**
 - d. usuwanie awarii – po zgłoszeniu.
3. Zakres prac serwisowych :
 - pomiar i regulacja ciśnienia czynnika chłodzącego oraz jego uzupełnienie,
 - gruntowne czyszczenie i dezynfekcja parownika,
 - gruntowne czyszczenie skraplacza,
 - czyszczenie filtrów i dezynfekcja komory filtrów,
 - wymiana zużytych filtrów,
 - sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej,
 - pomiar wydajności chłodniczej,
 - smarowanie podzespołów głównych,
 - sprawdzanie szczelności układu - strona ssąca,
 - sprawdzanie szczelności układu - strona tłoczna,
 - sprawdzanie szczelności trasy ewakuacji kondensatu,
 - test pracy urządzenia - pomiary temperatury,
 - sprawdzenie uszczelnienia łączeń instalacyjnych,
 - regulacja i korekta regulatora,
 - drobne naprawy nie wymagające wymiany podzespołów lub części (koszty części - zamiennych przy naprawach pogwarancyjnych ponosi Zamawiający).
4. Podczas wykonywania prac serwisowych Wykonawca ma obowiązek
 - przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

- dbania o należyty stan elewacji, ścian zewnętrznych i wewnętrznych nie doprowadzając do ich zniszczenia lub uszkodzenia,
 - utrzymywania porządku w pomieszczeniach podczas wykonywania prac.
5. Wykonawca odpowiada za poprawne funkcjonowanie wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych.
6. Z każdego przeprowadzonego przeglądu Wykonawca ma obowiązek sporządzenia protokołu odbioru , który będzie załącznikiem do wystawionej przez niego faktury VAT.

Upoważniony do wykonywania obowiązków
Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach



Specjalista ds. inwestycji i remontów