

**D y r e k t o r S ą d u O k r ę g o w e g o
w S i e d l c a c h**

08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2

tel. (25) 64-07-849 fax.(25) 64-07-885 e-mail: poczta@siedlce.so.gov.pl

Siedlce, dnia 10 maja 2016 r.

ZP-261-10/16

MODYFIKACJA

**dot.: Zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
na: „Świadczenie usługi serwisu oraz stałej konserwacji instalacji gaśniczej, gazowej FM 200
w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach”.**

Zamawiający dokonuje następującego uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia:

Opis Instalacji SUG

System gaszenia pożaru **FM200** zamontowany jest w serwerowni w obiekcie przy ul. Kazimierzowskiej 31 w Siedlcach. Pomieszczenia serwerowni - 2 pomieszczenia (jedno pomieszczenie, w którym znajdują się UPS-y oraz urządzenia SUG FM200, jedno pomieszczenie z serwerami). Łączna powierzchnia dwóch pomieszczeń serwerowni wynosi **57,95 m²**.

System gaszenia pożaru FM 200 składa się z n/w urządzeń:

- Sterowanie POLON-ALFA,
- Instalacja gaśnicza FM200 – 1 butla z gazem o poj. **124,5 kg**,
- Centrala sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem FAST 2000 Compact/2 - szt.1,
- Optyczna czujka dymu 22051 E - szt.4,
- Osprzęt do systemów sygnalizacji pożarowej - puszka instalacyjna PIP-1A,
- System sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000,
- Osprzęt do sygnalizacji pożarowej - sygnalizator akustyczny SA-K7 – szt.2,
- Kłapa przeciwpożarowa KWP – szt.1,
- System Wczesnego ostrzegania VESDA.

Szczegółowe dane dotyczące systemu suchego gaszenia zawarte są w dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym uzupełnieniem termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia **17 maja 2016 r. do godz. 10⁰⁰**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 maja 2016 r. o godz. 10³⁰**.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlcach

Jan Sobiech