

Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i wymiana modułów bateryjnych zasilacza awaryjnego podtrzymującego zasilanie serwerów Sądu Okręgowego w Siedlcach”

1. Określenie zakresu czynności:

- 1) Demontaż zasilacza oraz wymontowanie zużytych modułów bateryjnych z jednostki centralnej i dodatkowego zespołu bateryjnego.
- 2) Dostawa i montaż nowych modułów bateryjnych.
- 3) Uruchomienie zasilacza i wykonanie wstępnych testów podtrzymania pod obciążeniem.

2. Specyfikacja urządzenia:

- 1) Rodzaj produktu: **Zasilacz awaryjny UPS**
- 2) Producent: **Hewlett Packard**
- 3) Opis katalogowy produktu: **R3000XR-ERM**
- 4) Model: **UPS E03007B**
- 5) Numer seryjny: **Y0GYJTJ54V**

3. Dodatkowe warunki zamówienia:

- 1) Czynności serwisowe muszą być prowadzone przez Wykonawcę poza godzinami urzędowania Sądu Okręgowego w Siedlcach.
- 2) Zużyte moduły bateryjne wymontowane z zasilacza Wykonawca na własny koszt przekazuje do utylizacji.
- 3) Należyte wykonanie czynności serwisowych oraz przeprowadzenie testów urządzenia, potwierdzających jego sprawność, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić bezusterkowym protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony.

4. **Zamawiający nie dopuszcza oferowania modułów bateryjnych równoważnych lub innych niż oryginalne moduły producenta zasilacza firmy Hewlett Packard.**
5. **Oferty zawierające elementy równoważne lub inne niż oryginalne moduły producenta zasilacza firmy Hewlett Packard nie będą rozpatrywane.**