



DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIEDLCACH

Siedlce, dnia 28 września 2018 r.

Sygn. Sprawy: Zpn-261-3/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont, przebudowę i docieplenie budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2”.

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na: „*Remont, przebudowę i docieplenie budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2*”, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

➤ **Pytanie nr 1:**

„Zwracam się z prośbą o udostępnienie rzutu I piętra budynku B. W dokumentacji przetargowej PW Architektura pod nazwą „RYS 3 BUD” jest rzut parteru, który także występuje pod nazwą „RYS BUD 2”.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił rzut I piętra budynku B na stronie internetowej, na której zamieszczona została dokumentacja postępowania.

➤ **Pytanie nr 2:**

„Proszę określić jaki rodzaj ościeżnicy należy przyjąć, w zestawieniu podano ościeżnice regulowane, na rzutach w kilku pozycjach mamy mur o grubości 93cm, 60cm.”

Odpowiedź:

W przypadku tak grubych murów możemy zastosować ościeżnicę stałą, mocowaną od strony korytarza. Można przyjąć zasadę, że dla murów o grubości poniżej 30 cm ościeżnice regulowane, dla grubszych – stałe.

➤ **Pytanie nr 3:**

„Czy w każdej pozycji mają być drzwi dymoszczelne? Możliwe, że w zestawieniu jest błąd, przykładowo w pozycji D5A, D5 (budynek A) w drzwiach dymoszczelnych nie możemy zastosować kratki wentylacyjnej”.

Odpowiedź:

Możliwe jest zastosowanie kratki w drzwiach, które mają się charakteryzować dymoszczelnością - to tzw. kratki pęczniejące, wyposażone w tworzywo, które pod wpływem temperatury wypełnia otwory tak, że nie przechodzi przez nie dym ani ogień.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.

- **Termin składania ofert - do dnia 22 października 2018 r. do godz. 10.00.**
- **Otwarcie ofert - 22 października 2018 r. godz. 10.30.**

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

/až

Upoważniony do wykonywania obowiązków
Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach



Specjalista ds. inwestycji i remontów