

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa oczyszczacza powietrza
do sal rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach”.

Dane techniczne:

- **Filtr wstępny:** zatrzymuje większe zanieczyszczenia (okruchy, sierść zwierząt, pyły, kurz, włosy itp.), a tym samym zwiększa żywotność filtra HEPA,
- **Filtr HEPA H13:** zatrzymuje pył zawieszony, pyłki oraz inne alergeny wziewne, wirusy i zarodniki pleśni,
- **Filtr węglowy:** neutralizuje nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniu oraz dym papierosowy, spaliny,
- **Kółka** umożliwiające wygodne przemieszczanie urządzenia z jednego pomieszczenia do drugiego.

Szczegółowe dane techniczne:

- poziom przepływu powietrza CADR- 800 m³/h,
- timer pozwalający na ustawienie urządzenia tak aby pracowało przez zadany okres czasu,
- minimum 3- stopniowa regulacja prędkości,
- poziom hałasu – max 55 dB przy najszybszym trybie pracy,
- wskaźnik jakości powietrza,
- wskaźnik konieczności wymiany filtra,
- czujnik przechyłu,
- ekran dotykowy,
- pilot zdalnego sterowania,
- wymiary (w mm): 400 x 400 x 669
- waga produktu- 14 kg,
- atest higieniczny,
- gwarancja 36 miesięcy.

Kierownik Sekcji Gospodarczej
Sądu Okręgowego w Siedlcach


Marta Czarnota-Michalczyk