



TEMAT	Przebudowa, remont i doociepnie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przybudową wejścia do piwnicy, przybudową budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50/-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 004/1 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kosiński upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	Data	Faza	www.murac-budownictwo.pl m o r z e c budownictwo
1:---	12.2017	PW	
Nr rys E41	Temat SCHEMAT ROZDZIELNICY RWKB3		




Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RWKB3/1	RWKB3/2	RWKB3/3	RWKB3/4	RWKB3/5	RWKB3/6	RWKB3/7	RWKB3/8
Opis	Zasilanie z RB-1	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Ochłodnica CH-1	Ochłodnica CH-2	Ochłodnica CH-3	Ochłodnica CH-4	Ochłodnica CH-5	Ochłodnica CH-6	Ochłodnica CH-7	Jedr. zewn. klimatyzacji SERW-1
Moc, kW	52,04kW										
Typ kabla/przewodu	4x YXS 1x70mm <sup>2</sup> +			YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo
Przekrój	1x YXS20 1x35mm <sup>2</sup>			3x10mm <sup>2</sup>	3x6mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x6mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>





RWK/B3/14	RWK/B3/15	RWK/B3/16	RWK/B3/17	RWK/B3/18	RWK/B3/19	RWK/B3/20	RWK/B3/21
Kabel grzejny w rynnie i rurze spustowej	Kabel grzejny w rynnie i rurze spustowej	Kabel grzejny w rynnie i rurze spustowej	Kabel grzejny w rynnie i rurze spustowej	Kabel grzejny w rynnie i rurze spustowej	Kabel grzejny na dachu	Kabel grzejny na dachu	Kabel grzejny na dachu
YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20
3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>



Rozdzielnica natynkowa, obudowa izolacyjna,  
 IP66, IK10,  
 wyposażona w drzwi zamykane na klucz ,  
 wymiary 1000x800x300mm (wys. x szer. x gł.)  
 np. Legrand Marina lub równoważna