

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Utrzymanie w sprawności technicznej systemu bezpieczeństwa kancelarii tajnej, zlokalizowanej w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, ul. Księdza Bosco 3”.**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 01 czerwca 2020 r. do 31 marca 2023 r. (12 przeglądów kwartalnych) usługi polegającej na utrzymaniu w sprawności technicznej systemu bezpieczeństwa kancelarii tajnej znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Bosko 3.

### 1. Zakres świadczonej usługi obejmuje:

- 1) dokonywanie niezbędnych przeglądów konserwacyjnych systemu, instalacji i urządzeń zainstalowanych w Strefie Bezpieczeństwa (kancelarii tajnej Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim), zapewniających bezawaryjną eksploatację urządzeń i instalacji oraz spełniających wszelkie wymogi podyktowane przepisami prawa, obowiązującymi w poszczególnych branżach i zalecenia producentów urządzeń,
- 2) ocenę stanu technicznego instalacji i urządzeń do ewentualnego remontu lub modernizacji wraz z ustalaniem zakresu prac modernizacyjnych,
- 3) zgłaszanie potrzeb związanych z uzupełnieniem, przebudową lub rozbudową instalacji,
- 4) wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych przewidywanych w dokumentacji techniczno - ruchowej producenta urządzeń, instalacji i systemów oraz w jego zaleceniach i wytycznych a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa. Konserwacja powinna być połączona z przeglądami prewencyjnymi, zapobiegającymi utratę sprawności działania urządzeń i systemów.
- 5) w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych części lub urządzeń, stwierdzonych podczas prac konserwacyjnych oraz zgłoszonych jako awarie, Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie o kosztach wymiany uszkodzonych części lub urządzeń oraz naprawy, terminie wykonania tych prac (nie dłuższym niż 7 dni). Uzgodnienia dotyczące wymiany lub naprawy zawierane będą na piśmie w ramach przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Stronami umowy i wymagają odrębnego zlecenia.
- 6) po każdorazowym przeprowadzaniu przeglądu serwisowego lub po usunięciu awarii, wykonawca sporządzi protokół odbioru i przedłoży upoważnionemu pracownikowi do akceptacji,
- 7) prace konserwacyjne i przeglądy wykonywane będą w dni robocze lub po uzgodnieniu z Zamawiającym w dni wolne od pracy.

## **2. Szczegółowy zakres prac serwisowych:**

### **1) Elementy wykrywające (czujki):**

- a) sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności,
- b) sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego,
- c) sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy,
- d) sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki,
- e) sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego.

### **2) Przyciski antynapadowe:**

- a) sprawdzenie skuteczności działania przycisków antynapadowych i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru,
- b) sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych,
- c) sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta - przeprowadzenie testu centrali,
- d) sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy,
- e) sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno - optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku.

### **3) Urządzenia rejestrujące:**

- a) sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy),
- b) sprawdzenie czytelności wydruku,
- c) sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty,
- d) sprawdzenie stabilności połączeń,
- e) sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu.

### **4) Zasilanie:**

- a) sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych oraz wymiana w razie potrzeby,
- b) sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających,
- c) przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego.

### **5) System Kontroli Dostępu:**

- a) sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji,
- b) sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń,
- c) sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników,

- d) sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego,
  - e) sprawdzenie poziomu naładowania baterii akumulatorowych oraz w razie potrzeby ich wymiana,
  - f) przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu.
- 6) System Monitoringu:**
- a) sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego,
  - b) sprawdzenie ustawienia ostrości obszaru monitorowanego,
  - c) czyszczenie obiektywów kamer,
  - d) sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych,
  - e) sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktów kamerowych,
  - f) sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora,
  - g) sprawdzenie obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach,
  - h) czyszczenie ekranu i obudowy monitora,
  - i) sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych,
  - j) dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer na rejestrator oraz porównanie ich z obrazami z kamer.
  - k) po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu.

**3. Informacje dodatkowe:**

- 1) Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy, tj. koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Kserokopię koncesji należy przedłożyć przed podpisaniem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 2) Wykonawca może skierować do pracy tylko osoby wpisane na Listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego i posiadających licencję PZT oraz Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczoną klauzulą „poufne”. Kserokopie tych dokumentów należy przedłożyć w dniu podpisania umowy.
- 3) Osoby wykonujące prace serwisowe muszą posiadać uprawnienia elektryczne SEP (E-1).

SPECJALISTA  
d/s GOSPODARCZYCH  
Sądu Okręgowego w Siedlcach  
Witold Jaszczuk