

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### ***„Przeglądy, serwis oraz bieżącą konserwacja systemów elektrycznych w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 i Kazimierzowskiej 31 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3 i na terenie przyległym.”***

Przedmiot zamówienia obejmuje oględziny, przeglądy, serwis i konserwacje instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych w budynkach:

Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 – kompleks trzech budynków

budynek A o powierzchni ok. 915 m<sup>2</sup>

budynek B o powierzchni ok. 1 709 m<sup>2</sup>

budynek C o powierzchni ok. 1 170 m<sup>2</sup>

Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 – powierzchnia ok. 1 037 m<sup>2</sup>

Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. Bosco 3 – powierzchnia ok. 2 733 m<sup>2</sup>,

w skład których wchodzi między innymi pomieszczenia biurowe, archiwa, sale rozpraw oraz ciągi komunikacyjne.

Definicje:

- a) konserwacja – wykonywanie wszystkich okresowych czynności podyktowanych przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeństwa i normami technicznymi obowiązującymi w branży oraz zaleceniami producentów urządzeń oraz Dokumentacją Techniczną - Ruchową maszyn i urządzeń (DTR) w tym czyszczenie i odkurzanie urządzeń, smarowanie i zabezpieczanie odpowiednimi preparatami, mające na celu utrzymanie instalacji sanitarnych w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.
- b) przeglądy - to czynności wykonywane regularnie mające charakter zapobiegawczy, których zadaniem jest zapewnienie możliwie bezawaryjnej eksploatacji urządzeń oraz uzyskanie optymalnych warunków pracy, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii. Przeglądy powinny być połączone z bieżącą konserwacją.
- c) naprawy – rozumiane są jako naprawa awarii systemów, a także jako sklasyfikowane przez Wykonawcę jako podlegające lub nie podlegające gwarancji usunięcie awarii urządzenia oraz ustalenie przyczyny jej wystąpienia wraz wszelkimi skutkami tejże awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji.
- d) serwis – to całokształt działań Wykonawcy prowadzonych z należytą starannością, obejmujący w szczególności: przeglądy, konserwację, wstępne oszacowanie rodzaju i kosztów ewentualnej naprawy, współpracę z Zamawiającym, mające na celu osiągnięcie rezultatów opisanych w pkt. a) i b).

#### **Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (przeglądy okresowe):**

1. Dokonywanie okresowych przeglądów i kontroli wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, oraz ul. Kazimierzowskiej 31, a także budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3.
2. Naprawa stwierdzonych oraz zgłoszonych przez Zamawiającego uszkodzeń instalacji elektrycznej.
3. Naprawa lub wymiana zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego.
4. Okresowe wykonywanie prac konserwacyjno-zabezpieczających związanych z należyтым użytkowaniem instalacji elektrycznej.
5. Składanie z wyprzedzeniem wykazu artykułów i elementów elektrycznych niezbędnych do zakupienia w celu właściwej konserwacji i naprawy instalacji i osprzętu elektrycznego.
6. Niezwłoczne informowanie o wykrytych zagrożeniach w eksploatacji i użytkowaniu osprzętu i urządzeń elektrycznych.
7. Zgłaszanie informacji o potrzebie legalizacji urządzeń elektrycznych.

## Charakterystyka poszczególnych systemów – wymagania szczegółowe:

### ZASILACZE AWARYJNE

W celu zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych w budynkach objętych przedmiotem zamówienia zainstalowano centralne UPS-y.

1. Budynek Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 - centralny UPS w budynku „C” firmy AG IT Project S.C. model Agpower ETXL HEV 120 z systemem bypass.
2. Budynek Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 - centralny UPS Agpower ETXL 20 HEV 20 kVA/20kW
3. Budynek Sądu Rejonowym w Sokołowie Podlaskim – centralny UPS Agpower ETXL HEV 30 30 kVA/30kW

**UWAGA:** Ze względu na trwający okres gwarancyjny na powyższe urządzenia Zamawiający wymaga, aby serwis urządzeń przeprowadzony był przez autoryzowany serwis producenta.

### Obowiązki osób obsługujących UPS w imieniu Wykonawcy:

Nie rzadziej niż raz w trakcie trwania Umowy (według harmonogramu) należy dokonać oględzin centralnego UPS-a we wszystkich lokalizacjach, podczas których należy sprawdzić między innymi:

- a) temperaturę w pomieszczeniu centralnego UPS-a;
- b) stan pracy urządzenia, historię zdarzeń i alarmów;
- c) stan baterii oraz przeprowadzić test baterii (przez test baterii należy rozumieć uruchomienie testu wewnętrznego zasilacza przy typowym obciążeniu występującym na obiekcie);
- d) stan wentylatorów (w razie konieczności czyszczenie)
- e) prawidłowość umocowania podzespołów w szafach;
- f) poprawność połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych;
- g) poprawność sygnalizacji wraz z kontrolą wskazań na wyświetlaczu LCD;
- h) dokonać próbnego przełączania z symulowaniem ( pozwalające ocenić stan techniczny oraz wykryć nieprawidłowości w pracy urządzenia);
- i) zachowanie UPS-a przy braku napięcia zasilającego (wyłączenie / włączenie falownika);
- j) zachowanie UPS-a podczas przeciążenia, uszkodzenia (kontrolne przełączenie falownik / Bypass);
- k) przełączenie UPS na zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy;
- l) czystość podzespołów (w razie konieczności należy dokonać ewentualnego czyszczenia podzespołów z kurzu).

### ROZDZIELNICE

#### Obowiązki osób obsługujących rozdzielnicę w imieniu Wykonawcy:

##### Oględziny:

Nie rzadziej niż raz w ciągu trwania umowy (według harmonogramu) do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oględzin **wszystkich** rozdzielnic polegających między innymi na sprawdzeniu:

- a) stanu napisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
- b) stanu (działania) przyrządów kontrolno – pomiarowych i przekładników,
- c) stanu (działania) układów zabezpieczeń, blokad, sygnalizacji, sterowania i automatyki SZR oraz aparatury pomocniczej,
- d) stanu i gotowości ruchowej rozdzielnic oraz obwodów zasilania głównego,
- e) stanu i działania oświetlenia elektrycznego, instalacji sygnalizacji alarmu pożaru,
- f) stanu dojsć oraz zamknięć rozdzielnic,
- g) stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, dodatkowych ścian osłonowych itp.
- h) stanu instalacji uziemień ochronnych, kabli i osprzętu,
- i) kompletności dokumentacji rozdzielnic (schematy, instrukcje, książka eksploatacji)

### Przeglądy:

Nie rzadziej niż **raz w ciągu trwania umowy (według harmonogramu)** do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przeglądu **wszystkich** rozdzielnic polegających między innymi na:

- a) przeprowadzeniu czynności objętych zakresem oględzin.
- b) sprawdzeniu temperatury obudowy rozdzielnicy,
- c) sprawdzeniu połączeń głównych obwodów prądowych, w tym szyn zbiorczych, ewentualne korekty dokręcenia połączeń śrubowych.
- d) odkurzeniu aparatów, przewodów, kabli, głowic itp.
- e) pomiarach rezystancji izolacji aparatury nN 0,4kV (szyn zbiorczych, wyłączników, rozłączników, odłączników, przekładników, głowic i kabli).
- f) pomiarach rezystancji izolacji obwodów wtórnych, zabezpieczeń, sygnalizacji, sterowania.
- g) sprawdzeniu stanu i gotowości ruchowej mechanizmów napędów łączników.
- h) sprawdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (w tym rezystancja uziemienia).
- i) sprawdzeniu nastaw układów zabezpieczeń.
- j) usunięciu innych stwierdzonych usterek

Oględziny oraz przeglądy rozdzielnic powinny być wykonywane przez **dwie osoby** posiadające odpowiednie uprawnienia w miarę możliwości bez wyłączenia napięcia

## OŚWIETLENIE

### Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

1. Wykonawca **raz w czasie trwania umowy (sukcesywnie)** powinien przeprowadzić oględziny **wszystkich** urządzeń oświetlenia elektrycznego zewnętrznego i wewnętrznego, dokonać oceny ich stanu a w szczególności dokonać:
  - a) oględzin stanu widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu,
  - b) sprawdzenia stanu montażu opraw,
  - c) sprawdzenia stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
  - d) sprawdzenia poziomu hałasu i drgań źródeł światła (nie dotyczy oświetlenia zewnętrznego),
  - e) sprawdzenia stanu ubytku źródeł światła, poprawności działania opraw,
  - f) sprawdzenia realizacji zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia,
  - g) sprawdzenia stanu napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń (nie dotyczy oświetlenia zewnętrznego),
  - h) sprawdzenia stanu czystości opraw i źródeł światła,
  - i) sprawdzenia poprawności sterowania oświetleniem.
2. Po każdym przeglądzie częściowym oświetlenia należy przedstawić **protokół** z przeglądu opisujący przeprowadzone czynności.

### Oświetlenie awaryjne

1. Wykonawca **przynajmniej trzy razy w ciągu trwania Umowy (według harmonogramu)** powinien załączyć w tryb awaryjny każdą lampę i każdy wewnętrznie oświetlany znak ewakuacyjny z wewnętrznej baterii poprzez symulację awarii podstawowego zasilania oświetlenia na okres odpowiedni dla sprawdzenia czy każda lampa świeci. W razie konieczności Wykonawca usuwa zanieczyszczenia z lamp i znaków ewakuacyjnych.
2. Wykonawca **przynajmniej raz w trakcie trwania Umowy (podczas jednej z wizyt serwisowych)** powinien sprawdzić poprawność działania urządzeń ładowczych;

## INSTALACJA ODGROMOWA

### **Obowiązki osób dokonujących oględzin instalacji odgromowej:**

**Przynajmniej raz w trakcie trwania Umowy (według harmonogramu)** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania **ogłędzin** elementów zainstalowanych na obiekcie w tym elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

Oględziny dotyczą sprawdzenia:

- a) elementów ochrony odgromowej zewnętrznej

- b) ciągłości połączeń
- c) stanu uziomów
- d) stanu podstaw, uchwytów i masztów odgromowych

### **KOMPENSATORY MOCY BIERNEJ**

Kompensatory mocy biernej zainstalowane są w następujących lokalizacjach:  
Sąd Okręgowy w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 i ul. Kazimierzowskiej 31 oraz Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. Bosco 3.

#### **Obowiązki osób dokonujących oględzin kompensatorów mocy biernej:**

Nie rzadziej niż **raz w ciągu trwania umowy (według harmonogramu)** do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oględzin **wszystkich** kompensatorów polegających między innymi na:

- a) oględzinach zewnętrznych kondensatorów (wybrzuszenia, przegrzania)
- b) pomiarze napięć na zaciskach baterii kondensatorów
- c) sprawdzeniu i ewentualnej korekcie programu pracy kompensatora

### **INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW, SERWISU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje oględziny, przeglądy, serwis i konserwacje instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych (w szczególności: centralne UPS-y, rozdzielnice, oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne i awaryjne, instalacja odgromowa) w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
2. Każdy z istniejących systemów, opisanych powyżej stanowi jako instalacja, integralną całość. Fakt wymienienia w opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.
3. Ze względu na charakter prac związanych z przeglądami rozdzielnic Zamawiający wymaga skierowania przez Wykonawcę do realizacji zadania minimum dwóch osób.
4. Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały ważne przez cały okres trwania umowy świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym dla następujących instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu do 1 kV.

#### **5. Termin wykonania zamówienia:**

- 1) Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2025 r.

#### **6. Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:**

- a) Bieżąca konserwacja systemów, instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych zmierzać powinna do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.

- b) Zamawiający określa wstępnie terminy przeglądów konserwacyjnych według harmonogramu.

#### **Harmonogram**

Termin Czynność	Grudzień 2024	Maj 2025	Listopad 2025
Przeгляд okresowy	wszystkie lokalizacje	wszystkie lokalizacje	wszystkie lokalizacje
UPS-y	Sąd Okręgowy w Siedlcach	Sąd Okręgowy w Siedlcach (Sądowa i	Sąd Rejonowy w Sokołowie

	(Sądowa i Kazimierzowska) Sąd Rejonowy w Sokołowie	Kazimierzowska)	Podlaskim
Rozdzielnice	Ogłędziny - wszystkie lokalizacje	Ogłędziny - wszystkie lokalizacje	Przeгляд – wszystkie lokalizacje
Oświetlenie wewn. i zewn.	Sukcesywnie wszystkie budynki		
Oświetlenie awaryjne	wszystkie lokalizacje	wszystkie lokalizacje	wszystkie lokalizacje
Instalacja odgromowa	Ogłędziny w budynkach SO w Siedlcach (Sądowa i Kazimierzowska)	-	Ogłędziny w budynku SR w Sokołowie Podlaskim
Kompensatory	Ogłędziny w budynkach SO w Siedlcach (Sądowa i Kazimierzowska)	-	Ogłędziny w budynku SR w Sokołowie Podlaskim

- c) Ze względu na zachowanie ciągłości działania systemów, instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych Zamawiający informuje, że w trakcie trwania umowy mogą wystąpić prace konieczne do wykonania poza harmonogramem. Prace takie wynikają z faktu przejęcia przez Wykonawcę opieki serwisowej nad całością instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach sądu przez cały okres trwania umowy. Zamawiający przewiduje realizację **30 godzin** prac wykonywanych poza harmonogramem w budynkach w lokalizacji Siedlce i **15 godzin** prac wykonywanych poza harmonogramem w budynku w lokalizacji Sokołów Podlaski.
- d) W przypadku stwierdzenia przez pracowników Zamawiającego wystąpienia awarii instalacji objętych przedmiotem zamówienia w okresie pomiędzy wyznaczonymi terminami przeglądów Wykonawca w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia (mailowo bądź telefonicznie) a w przypadku awarii mogących spowodować straty finansowe w przeciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia (mailowo bądź telefonicznie) zobowiązany jest do:
- podjęcia niezbędnej interwencji zmierzającej do zdiagnozowania i usunięcia awarii;
  - określenia potencjalnych skutków wystąpienia awarii i podjęcia kroków zapobiegających takim skutkom;
  - przedstawieniu na piśmie zakresu prac naprawczych, a także szacunkowych kosztów naprawy (w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii);
  - wydania pisemnej opinii stwierdzającej czy prace polegające na usunięciu awarii podlegają gwarancji czy też nie (w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii) – dotyczy budynku w lokalizacji przy ul. Sądowej 2 w Siedlcach .
- e) Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do dokonywania napraw oraz usuwania wszelkich awarii i usterek (w tym do wymiany uszkodzonych części i podzespołów), zarówno tych stwierdzonych podczas przeglądów wynikających z harmonogramu jak i tych, które zostały zgłoszone przez pracowników Zamawiającego. Koszty części użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (lub gwarant w przypadku uznanej gwarancji). Możliwy jest także zakup części przez Wykonawcę po stwierdzeniu, że naprawa nie jest naprawą gwarancyjną oraz po uzyskaniu zgody Zamawiającego z uwzględnieniem warunków rynkowych a następnie obciążenie kosztami Zamawiającego.
- f) Obowiązkiem **Wykonawcy** jest uczestnictwo w pracach serwisowych i konserwacyjnych realizowanych przez inne branże niż elektryczna w punktach styku (w tym także konsultacje z serwisantami reprezentującymi inne branże oraz wykonywanie zaleceń zawartych w ich protokołach)
- g) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z „Instrukcją korzystania z obiektów budynków „A”, „B” i „C” – Sąd Okręgowy w Siedlcach ul. Sądowa 2”.
- h) **Wykonawca** na koszt własny przeszkoli wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywanej pracy oraz w zakresie określonym w przepisach BHP i przeciwpożarowych. Dotyczy to także nowych osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian personalnych.
- i) Wykonawca oraz osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami i instrukcjami obowiązującym w Sądzie oraz planami ewakuacyjnymi

- j) Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie książki eksploatacji (kontrolki) instalacji elektrycznych, która powinna zawierać protokoły z wszystkich prac prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia włącznie z zaleceniami.
7. **Wykonawca** zobowiązany jest do utrzymywania i podania do wiadomości, czynnych całą dobę, przez cały okres trwania Umowy, następujących kanałów łączności:
- a) minimum jednego telefonu komórkowego
  - b) minimum jednego adresu e-mail
8. **Wykonawca** zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych **Zamawiającemu**, służących prowadzeniu przez **Zamawiającego** niezbędnej dokumentacji związanej z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem.
9. Jeżeli w trakcie prac przeglądowych, kontrolnych lub konserwacyjnych ustalono, że musi być wymieniona część stanowiąca materiał eksploatacyjny należy używać tylko oryginalnych części lub materiałów zalecanych przez producenta danego urządzenia.
10. Za dzień wykonania przeglądu/konserwacji uważa się dzień zakończenia wszystkich związanych z tymi usługami czynności i podpisania przez **Zamawiającego** protokołu. Czynności przeglądu i konserwacji nie mogą utrudniać ponad miarę pracy Sądu.
11. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać przegląd i konserwację instalacji urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi.
12. **Zamawiający** udostępni **Wykonawcy** miejsce realizacji usług, oraz na żądanie zgłoszone przez **Wykonawcę**, posiadaną dokumentację techniczną związaną z realizacją przedmiotu zamówienia.
13. **Wykonawca**, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązuje się informować osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów/konserwacji nieprawidłowościach w pracy urządzeń instalacji, które mogły by spowodować ich awarię.
14. Każdy przegląd/ konserwacja (niezależnie od tego, czy jest wykonywana w ramach harmonogramu czy też poza harmonogramem) powinien być zakończony stosownym protokołem zawierającym w szczególności: datę wykonania przeglądu, dokładny opis wykonanych czynności; określenie stanu urządzeń instalacji po przeglądzie/konserwacji; zalecenia do dalszej eksploatacji (w tym termin następnego przeglądu), ocenę końcową, oraz podpisy osób przeprowadzających przegląd/ konserwację. Oryginał protokołu winien być przekazany **Zamawiającemu** najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wykonania usługi.
15. Protokoły zawierające takie informacje jak powyżej muszą być sporządzane także po każdej naprawie awarii.
16. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać przegląd i konserwację instalacji urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeństwa (w tym BHP i ppoż.), normami technicznymi i bieżącym poziomem wiedzy technicznej. Celem przeglądu jest utrzymanie urządzeń instalacji w jak najlepszej sprawności technicznej, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii.
17. **Zamawiający** zobowiązuje się w szczególności do:
- a) zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do urządzeń instalacji;
  - b) potwierdzenia przez upoważnioną do tego osobę należytego wykonania przeglądu/konserwacji;
  - c) zastosowania się do ewentualnych uwag i zaleceń Wykonawcy, jeżeli ich celem będzie utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym.
18. Przeglądy i konserwacje będą dokonywane w miejscu instalacji urządzeń instalacji.
19. Czynności przeglądowo - konserwacyjne w obiekcie **Zamawiającego** będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem **Zamawiającego**. Dojazd serwisanta urządzeń do siedziby użytkownika zostanie wliczony przez **Wykonawcę** w koszt usługi.
20. **Wykonawca** dokona przeglądu i konserwacji urządzeń instalacji przy użyciu własnych, dostarczonych przez siebie środków i narzędzi.
21. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
22. Pracownicy **Wykonawcy** realizujący umowę w budynku sądu będą pobierać z portierni klucze (karty) niezbędne do dostępu do miejsc związanych z realizacją usługi i zwracać je bezpośrednio po wykonaniu

usługi. Czynność ta będzie odnotowywana w Kontrolce kluczy.

**Osoby sporządzające:**

1. Adam Florczykiewicz - .....

STARSZY INSPEKTOR  
Sądu Okręgowego w Siedlcach  
*Adam Florczykiewicz*