

**DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
W SIEDLCACH**

08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2

tel. (25) 64-07-849 fax.(25) 64-07-885 e-mail: poczta@siedlce.so.gov.pl

Siedlce, dnia 9 lipca 2013 r.

ZP. 22/04/2013

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
przetargowym na: „Remont sal rozpraw B i C
w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy
ul. Sądowej 2”**

W związku ze skierowaniem w niniejszym postępowaniu przetargowym pytania, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie 1

Zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego czy zezwoli na zamianę materiałów równorzędnych w postępowaniu przetargowym dotyczącym Remontu sal rozpraw B i C w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach?

Dotyczy Centrali SWEGONA, którą z korzyścią dla Zamawiającego można zamienić w pierwszej kolejności na centralę firmy VBW typ BD-1(50) lub centralę firmy Dospel typ TAMPA.

W załączeniu karty katalogowe.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zamianę centrali wentylacyjnej. Do Wykonawcy należy przeprojektowanie na własny koszt instalacji wentylacyjnej tak aby dopasować lokalizację, kształtki podłączeniowe itp. do wybranego urządzenia.

W związku z tym termin składania ofert ulega przedłużeniu **do dnia 11 lipca 2013 r. do godz. 10⁰⁰**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11 lipca 2013 r. o godz. 11⁰⁰**.

Upoważniona do wykonywania obowiązków
Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach
Janina Ignaciak
Specjalista ds. zamówień publicznych